


Villámvédelmi besorolás:
R2-M2-T3-K1-H3
Tervezett villámvédelem fokozatai:
V3b-L3a-F3/r-B2e
 $R_{max} \leq 35 \text{ ohm/földelő}$



JELMAGYARÁZAT:

- 3m-es 0B0 rúdfelelő, tetőátrvezetéssel szarutárhoz rögzítve
- ø 20mm-es 3m-es horganyzott köracél rúdfelelő, munkagödörből telepítve
- 10 mm-es horganyzott köracél földelő vezetőlével csatlakoztatva a vizsgáló összekötőhöz.
- ø 10mm-es horganyzott köracél levelező, vakolat vagy burkolat alatt, közvetlenül épület szerkezetére rögzítve, a levelező 0,5m környezetében kizárólag tűzálló közelegetapot szigetelés alkalmazható
- Vizsgáló összekötő 150x150mm-es dobozban, oldalba szilvesztve szerelve csavaros fedéllel

- Ereszcsatorna, fémlemez fedés, vagy fémszegély bekötése, horganyzott acélszalaggal, 0B0 kötelelemekkel
- Kápcserépre rögzítve elhelyezett D10mm horganyzott felfogó összekötő vezetől 15 cm eltartással, 0B0 rögzítőelemekkel
- Tervezett FV-VV összekötő vezetől földárookban vezetve átm. 12 mm köracélból
- Tűzvédelmi főkapcsoló, homlokzaton
- FM mérőhely
- Tápponti földelés, ø 20mm-es 3m-es horganyzott köracél rúdfelelő, munkagödörből telepítve

tervező	8800 Nagykanizsa Munkás utca 16/C	tervező	RÉZ RICHÁRD
	Tel.: +36-20-567-0733		V/20-820
megrendelő	e-mail: 05fncsi@gmail.com	képviseelő	KUNICS FERENC
KUNICS-TERV KFT.		rajtszám	
munka tárgya		GE-03	
TOP-6,6,2-15-NAI-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek Klubja I. Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2 VILLAMOS KIVITELÉZÉSI TERVEK		tervszám	
8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10		2017/02	
Tel.: +36-30-937-0507		mértérány	
e-mail: kunicserv@gmail.com		M= 1:100	
rajz megnevezése		dátum	
VILLÁMVÉDELLEM TERVE		2017. 07.	