

**TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán"**

**Nagykanizsa,Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2  
Idősek Klubja I. Házi segítségnyújtás épülete**

**VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ**

**Tervszám: 2017/02**

**M1 MELLÉKLET**

**TERVEZETT LÁMPATESTEK**

A mellékletben szereplő típusok, tervezői ajánlások, tervezői és beruházói jóváhagyással az itt felsoroltakkal megegyező esztétikai- és fénytechnikai jellemzőkkel rendelkező más típusok is alkalmazhatók!

### Tervezett lámpatípusok jegyzéke:

Sor-szám	Típus, megnevezés	Tervezett mennyiség	Megjegyzés
<b>L1.</b>	SIMOTRADE GAMMA-20 LED 1900l 20W (IP 65)	<b>30 db</b>	Mennyezetre vagy oldalfalra szerelve (+2,30 m)
<b>L2.</b>	SIMOTRADE STKBO-24 LED 2200l 24W (IP 20)	<b>4 db</b>	Mennyezetre szerelve
<b>L3.</b>	SIMOTRADE STF/AL-228 IP 40 LED 5200 VZ 36W opál burás lámpatest	<b>4 db</b>	Mennyezetre szerelve
<b>L4.</b>	SIMOTRADE STF/AL-228 DP LED 5200 VZ 36W rácsos lámpatest	<b>26 db</b>	Mennyezetre szerelve
<b>L5.</b>	COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros kijáratjelző lámpatest, készenléti, (8ACP150) piktogrammal együtt IP42	<b>4 db</b>	Mennyezetre szerelve vagy ajtó fölé szerelve
<b>L6</b>	COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros biztonsági lámpatest, készenléti, piktogram nélkül IP42	<b>4 db</b>	Mennyezetre szerelve
<b>L7</b>	WILLUMEN PB 771 550 39W IP 67	<b>4 db</b>	Mennyezetre szerelve