TERASZ
(földszint)

Terasz
+3,68

bm.: 3,00m
-101-
Foglalkoztató
22°C
3097W
+3,30

22K 600-1000
1077W
ø15

22K 600-1200
1293W

-102-
WC-mosdó
22°C
582W

étellift

-114-
Tálaló
20°C
520W

22K 600-800
862W

22K 600-600
699W

járda

22K 600-800
932W

-113-
Ovonő iroda
22°C
618W

-103-
Öltöző
22°C
364W

22K 600-520
560W

-112-
Közlekedő
20°C
808W
±0,00

LÉGTÉR
±0,00

bm.: 3,00m
-111-
Előtér
20°C
1586W

-110-
Lépcsőház

22K 600-1000
1165W

-109-
Közlekedő
20°C
808W

-115-
Öltöző
22°C
353W

-107-
WC

-108-
Et.

-106-
Mosdó

bm.: 3,00m
-104-
Orvosi rendelő
21°C
612W

-116-
WC-mosdó
22°C
582W
+3,40
+3,30

-105-
Raktár
18°C
364W

-117-
Foglalkoztató
22°C
3130W
+3,00

TERASZ
(földszint)

Terasz

járda

JELMAGYARÁZAT:

fűtési előremenő vezeték

fűtési visszatérő vezeték

szobatemosztát

Radiátorok teljesítménye, a fűtési előremenő és visszatérő 65/50°C hőfokképcsőre lett számolva.

Projekt címe: TOP-6.2.1-15NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán"

Munka megnevezése: Kossuth Tagóvoda épületének gépészeti átalakításának terve	Építtető: Nagykanizsa MJV Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.	Lépték: M=1:50
Építés helye: 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.	Rajz megnevezése: Központi fűtés emeleti alaprajz	Dátum: 2017.07.14.
Tervező: Vajda Csaba okl. ép. gépész mérnök G-T/20-0594	Tervező munkatárs: Lábodi Gábor ép. gépész mérnök	Rajzszám: Gf-02