

JELMAGYARÁZAT:

- 3m-es OBO rúdfelfogó, tetőátvezetéssel szarufához rögzítve
- ø 16mm-es 2m-es horganyzott köracél rúdföldelő, munkagödörből telepítve 10 mm-es horganyzott köracél földelő vezetővel csatlakoztatva a vizsgáló összekötőhöz.
- ø 10mm-es levezető, oldalfalon rögzítve, a levezető 0,5m környezetében kizárólag tűzálló kőzetgyapot szigetelés alkalmazható
- Vizsgáló összekötő 150x150mm-es dobozban, oldalba süllyesztve szerelve csavaros fedéllel
- Ereszcsatorna, fémlemez fedés, vagy fémszegély bekötése, horganyzott acélszalaggal, OBO kötőelemekkel
- Kúpcserépre rögzítve elhelyezett D10mm horganyzott felfogó összekötő vezető 10 cm eltartással, OBO rögzítőelemekkel.
- Villámvédelmi keretföldelő, és összekötő vezetők nyomvonala, folytonos D10mm horganyzott köracél, összekötéssel vasalt aljzatban, ill. 0,5 mély földárokban vezetve
- TVK Tűzvédelmi főkapcsoló, homlokzaton
- FM FM méröhely
- ÉVF Tápponti földelés

tervező **RÉZ RICHÁRD e. v.**	8800 Nagykanizsa Munkás utca 16/C Tel.: +36-20-567-0733 e-mail: 05ricsi@gmail.com	tervező	RÉZ RICHÁRD V/20-820
megrendelő **KUNICS-TERV KFT.**	8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10 Tel.: +36-30-937-0507 e-mail: kunicsterv@gmail.com	képviselő	KUNICS FERENC
munka tárgya **TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán"** **8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080** **VILLAMOS KIVITELEZÉSI TERVEK**		rajzszám	GE-02
		tervszám	2017/03
rajz megnevezése **VILLÁMVÉDELEM TERVE**		méretarány	M= 1:100
		dátum	2017. 07.