


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---




Foglalkoztató

LEÁGAZÁS SZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS "FE" főelosztóból	Külső Világítás	Mosdó,öltöző tároló Világítás	Csoportszoba Világítás +bizt.világítás	tornaszoba Világítás +bizt.világítás	közlekedő Világítás +bizt.világítás	Kazán	Fűtési sziv. vezérlő	230V-os takarító dugalaj
TELJESÍTM. [kW]	6	0,2	0,6	0,4	0,4	0,3	0,6	0,8	1,5
ÁRAMERŐSSÉG [A]	3 x35A								
KISAUTOMATA	1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C16A"								
BIZTOSÍTÓ	ÁVK (RCD) 4p 40/0,03A								
KAPCSOLÓ	3p 63A modul, forgó								
HÓKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	Mkh	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III
	KER.(mm ²)	5 x 10	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 2,5/16

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei


Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81Hrsz. 4080 VILLAMOS KIVITELI TERV "BE" jelű elosztó	Terv szám: 2017/03	
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3
				Lap:	1
				Előző lap:	Fájl név: BEelosztó
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd	Engedély szám: V 20-820	Követő lap: 2
			Dátum: 2017.07.21		Rajzszám: VE-02
			Fájl név: BEelosztó		Szoftver: WSCAD

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---



LEÁGAZÁS SZÁM	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS	Gyengeáramú táplálás	Csoportszoba tornaszoba 230V dugalj	Kijáratmutató világítás	Akadálym. WC vészjelzés	Klíma 1	Klíma 2	Klíma 3	Klíma 4	Tartalék
TELJESÍTM. [kW]	1,5	3x1,5	0,2	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
KISAUTOMATA	1p "C16A"	3x1p "C16A"	1p "C10A"	1p "C10A"	1p "C16A"	1p "C16A"	1p "C16A"	1p "C16A"	1p "C16A"
BIZTOSÍTÓ									
KAPCSOLÓ	2p 20A modulós, forgó								
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	
	KER.(mm ²)	3 x 2,5/16	5 x 2,5/16	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 2,5/16	3 x 2,5/16	3 x 2,5/16	

Változások			A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei			
Jel	Dátum	Név	Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81Hrsz. 4080 VILLAMOS KIVITELI TERV "BE" jelű elosztó		Terv szám: 2017/03	
					Lapok száma: 3	Dátum: 2017.07.21
					Lap: 2	Rajzszám: VE-02
					Előző lap: 1	Fájl név: BEelosztó
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd	Engedély szám: V 20-820	Követő lap: 3	Szoftver: WSCAD



Pragma moduláris kiselosztó

Méret: ma x szé x mé
660 x486 x108 mm

4 soros, soronként 18 KE, össz:72 KE

Védettség: IP40

Érintésvédelem: II. osztály

Feliratok:

Az elosztó belső feliratozása az egyvonalas
tervlapokon lévő táblázatok "megnevezés" rovatban beírtakkal
megegyező szöveggel készül.

Feliratok szekrényajtóra:

- 1 Vigyázz 400V!
- 2 "BE"elosztó
- 3 Főkapcsoló

Szerelési mód: falba süllyesztve szerelve
Szerelési magasság: alsó széle +1,8 m a padlóvonal felett

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81 Hrsz. 4080 VILLAMOS KIVITELI TERV "BE" jelű elosztó	Terv szám: 2017/03		
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3	
				Dátum:	2017.07.21	
				Lap:	3	
				Rajzszám:	VE-02	
Tart.: Szekrény terv			Tervező: Réz Richárd	Előző lap:	2	
				Fájl név:	BEelosztó	
			Engedély szám:	V 20-820	Követő lap:	Szoftver: WSCAD